

Додаток 5  
до Методики розрахунку плати  
за приєднання електроустановок  
до електричних мереж

**КОЕФІЦІЄНТ**

**використання потужності (Квик)**

0,4 10 (6) кВ	Кількість споживачів (замовників з приєднання)	від 1 до 10	від 11 до 50	від 51 до 100	від 101 до 250	від 251 до 500	від 501 до 750	від 751 до 1000	від 1001 до 10000	від 10001 до 100000	від 100001 до 1000000	більше 1000001
		Квик	0,9	0,67	0,53	0,43	0,36	0,29	0,24	0,2	0,16	0,12
35 (27) 110 (154) кВ	Кількість споживачів (замовників з приєднання)	від 1 до 10	від 11 до 50	від 51 до 100	від 101 до 250	від 251 до 500	від 501 до 750	від 751 до 1000	від 1001 до 10000	від 10001 до 100000	від 100001 до 1000000	більше 1000001
		Квик	1	0,81	0,69	0,61	0,55	0,5	0,46	0,42	0,38	0,36