

Додаток 1  
до Державних санітарних норм  
допустимих рівнів шуму в приміщеннях  
житлових і громадських будинків і на  
території житлової забудови  
(пункт 3)

**Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових і громадських будинків та  
на території житлової забудови**

N з/п	Призначення приміщень та територій	Час доби*	Рівні звуку $L_A$ або $L_A$ екв., дБА	Критерії шуму NC
1	2	3	4	5
1	Операційні приміщення в лікарнях та клініках	цілодобово	35	25
2	Палати на одного пацієнта	день	35	25
		ніч	25	15
3	Палати на двох пацієнтів і більше	день	40	30
		ніч	30	20
4	Кабінети лікарів поліклінік, амбулаторій, диспансерів, лікарень, санаторіїв, масажні та косметологічні кабінети, аптеки	цілодобово	35	25
5	Лабораторії лікувальних закладів	цілодобово	45	35
6	Місця загального користування лікувальних закладів		55	45
7	Спальні кімнати житла I категорії	день	35	25
		ніч	25	15
8	Житлові приміщення житла I категорії	день	40	30

		ніч	30	20
9	Спальні кімнати житла II категорії	день	40	30
		ніч	30	20
10	Житлові приміщення будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів	день	40	30
		ніч	30	20
11	Житлові кімнати в гуртожитках	день	45	35
		ніч	35	25
12	Житлові номери готелів категорії 4 зірки та 5 зірок	день	35	25
		ніч	30	20
13	Житлові номери готелів категорії 3 зірки	день	40	30
		ніч	30	20
14	Житлові номери готелів категорії менше ніж 3 зірки	день	45	35
		ніч	35	25
15	Конференц-зал або банкетний зал у готелях і мотелях	цілодобово	40	30
16	Зони сервісних служб у готелях і мотелях	цілодобово	55	45
17	Спальні приміщення в дитячих дошкільних закладах і школах-інтернатах	день	40	30
		ніч	30	20
18	Лекційні та класні приміщення, учбові кабінети, кімнати викладачів, конференц-зали, аудиторії	цілодобово	40	30
19	Музичні класи	цілодобово	35	25

20	Бібліотеки	цілодобово	45	35
21	Зали для глядачів у клубах, кінотеатрах, закладах дозвілля, зали засідань	цілодобово	40	30
22	Фойє кінотеатрів, клубів, багатоцільових залів, закладів дозвілля)	цілодобово	55	45
23	Зали театрів і концертні зали	цілодобово	30	20
24	Зали багатоцільового призначення	цілодобово	35	25
25	Фойє театрів і концертних залів	цілодобово	50	40
26	Музеї	цілодобово	40	30
27	Театри	цілодобово	30	20
28	Церкви	цілодобово	40	30
29	Спортивні зали, плавальні басейни	цілодобово	55	45
30	Торговельні зали магазинів, пасажирські зали аеропортів і вокзалів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговування	цілодобово	60	50
31	Адміністративні приміщення	цілодобово	45	35
32	Офіси	цілодобово	50	40
33	Приміщення, обладнані персональними комп'ютерами та/або технікою для бізнесу	цілодобово	50	40
34	Приміщення для прийому громадян	цілодобово	55	45
35	Кімнати для конференцій	цілодобово	45	35
36	Робочі приміщення і кабінети науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій	цілодобово	50	40
37	Зали судових засідань	цілодобово	40	30

38	Зали кафе, їдалень, барів, ресторанів	цілодобово	55	45
39	Гаражі	цілодобово	60	50
40	Території, які безпосередньо прилягають до будівель лікарень і санаторіїв	день	45	35
		ніч	35	25
41	Території, які прилягають до житлових будинків підвищеної комфортності та котеджів	день	50	40
		ніч	40	30
42	Території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, поліклінік, амбулаторій, диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, храмів, музеїв	день	55	45
		ніч	45	35
43	Територія житлової забудови, на яку впливає шум об'єктів будівництва та реконструкції	день	60	50
		ніч	50	40
44	Території, які безпосередньо прилягають до готелів та будівель гуртожитків	день	60	50
		ніч	50	40
45	Території, які безпосередньо прилягають до офісних будівель	день	65	55
46	Майданчики відпочинку на території лікарень і санаторіїв	цілодобово	35	25
47	Майданчики відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, котеджів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків - інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, майданчики дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів (незалежно від форм власності)	цілодобово	45	35
48	Території, які безпосередньо прилягають до магазинів, торгових центрів, пасажирських	цілодобово	70	60

	залів аеропортів, вокзалів, приймальних пунктів підприємств побутового обслуговування			
--	---	--	--	--

\* День (08:00 - 22:00), ніч (22:00 - 08:00).

### Примітки:

1. Допустимі максимальні рівні звуку більші за зазначені у таблиці допустимі рівні звуку або еквівалентні рівні звуку на 15 дБА.
2. Допустимі рівні шуму від зовнішніх джерел у приміщеннях встановлено за умови забезпечення в них необхідного для певного приміщення повітрообміну.
3. Допустимі еквівалентні та максимальні рівні звуку та звукових тисків від транспортних потоків на прилеглих до житлових і громадських будинків територіях (на фасадах першої лінії забудови, які обернені у бік магістральних вулиць загальноміського і районного значення, залізниць, джерел авіаційного шуму) допускається приймати на 10 дБ (А) більшими від наведених у таблиці за умови застосування вікон у таких будинках з відповідною до ситуації звукоізоляційною спроможністю та забезпечення в приміщеннях, які захищаються від шуму, допустимих рівнів.

Додаток 2  
до Державних санітарних норм  
допустимих рівнів шуму в приміщеннях  
житлових та громадських будинків і на  
території житлової забудови  
(пункт 3)

### Допустимі рівні звукових тисків залежно від критерію NC

Критерії шуму NC	Допустимі рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-15	61	47	36	28	22	18	14	12	11
NC-20	63	50	40	33	26	22	20	17	16
NC-25	65	54	44	37	31	27	24	22	22

NC-30	68	57	48	41	35	32	29	28	27
NC-35	71	60	52	45	40	36	34	33	32
NC-40	74	64	56	50	44	41	39	38	37
NC-45	76	67	60	54	49	46	44	43	42
NC-50	79	71	64	58	54	51	49	48	47
NC-55	82	74	67	62	58	56	54	53	52
NC-60	85	77	71	66	63	60	59	58	57

Додаток 3  
до Державних санітарних норм  
допустимих рівнів шуму в приміщеннях  
житлових та громадських будинків і на  
території житлової забудови  
(пункт 3)

### Поправки до допустимих рівнів шуму

Береться до уваги показник	Додаткові умови	Корекції, дБ, дБА
Характер шуму	Широкопasmовий	0
	Тональний або імпульсний	-5
Місце розташування об'єкта	Курортний район, місця відпочинку, туризму, зелена зона міста	-5
	Житловий район, що проектується	0
	Район забудови, яка склалася*	+5
Джерело шуму	Автотранспорт	0
	Авіаційний	-3

	Залізничний	+3
	Промисловий	0
	Розмови, співи, крики (у тому числі на спортивних майданчиках і спортивних спорудах), музика, біогенні шуми на майданчиках для виходу собак або інші шуми біогенного походження	-5

\* Для нових об'єктів, які будуються у районі забудови, що склалася, корекцію +5 дБ(А) не застосовують.

### **Примітки:**

1. Якщо для джерела акустичної енергії є декілька корекцій, використовують тільки одну - найбільшу. Корекцію для часу доби використовують для всіх випадків.
2. Корекцію на імпульсний або тональний характер шуму застосовують тільки у разі його виявлення у точці розташування мікрофона (у двох метрах від фасаду будинку або в приміщенні). Це саме стосується і шумів від систем повітряного опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.