

Додаток 20
до Правил визначення придатності
до експлуатації аеродромів
та злітно-посадкових майданчиків
державної авіації України
(пункт 12 розділу VIII)

КАТЕГОРІЇ
споживачів електроенергії за ступенем надійності електропостачання

№ з/п	Об'єкт (споживач електроенергії)	Некатегорований напрямок посадки та зльоту		Напрямок, який забезпечує зліт та посадку по мінімуму			
				I категорія		II, III категорії	
		категорія споживача електроенергії	максимально допустимий час відновлення напруги на щитах живлення (не більше), с	категорія споживача електроенергії	максимально допустимий час відновлення напруги на щитах живлення (не більше), с	категорія споживача електроенергії	максимально допустимий час відновлення напруги на щитах живлення (не більше), с
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Світлообладнання	II	240	ОГ	15	ОГ	0
2.	Кодовий маяк	II	240	I	15	I	15
3.	Привідні радіомаркерні пункти	II		I	15	I	15
4.	Радіомаякові системи посадки	II	300	ОГ	15	ОГ	0

5.	Пункти управління повітряним рухом у районі аеродрому:		Не більше часу, необхідного для вмикання резервного живлення черговою зміною за відсутності автоматизованих джерел електрозабезпечення				
	КДП	I (II)		I	15	I	15
	СКП	II		I	15	I	15
	КП	I (II)		I	15	I	15
6.	Радіолокаційна система посадки:		Не більше часу, необхідного для вмикання резервного живлення черговою зміною за відсутності автоматизованих джерел електрозабезпечення				
	ДРЛ	II		I	15	I	15
	ПРЛ	II		I	15	I	15
	РСБН	II		I	15	I	15
	АРП	II		I	15	I	15
7.	Ближня радіолокаційна група	II	Не більше часу, необхідного для вмикання резервного живлення черговою зміною за відсутності автоматизованих джерел електрозабезпечення	I	15	I	15
8.	Приймальний центр	II		I	15	I	15
9.	Передавальний центр	II		I	15	I	15
10.	Метеорадіолокатор	II		I	60	I	60
11.	Метеобладнання	II		I	60	I	60
12.	Загороджувальні вогні аеродромних перешкод у межах СПП	II		I	60	I	60